

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ККО ВОС

В.И. Прудкова

2023г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУДО «СШОР Спутник»

Д.А. Черкасов

2023г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МАУДО СШОР «Спутник»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное Автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Спутник».

1.2. Адрес объекта:

- 660123, г. Красноярск, ул. Малаховская, 5а;

- 660123, г. Красноярск, ул. Малаховская, 5а стр. №1 (акробатический манеж);

1.3. Сведения о размещении объектов:

- отдельно стоящее здание, 3 этажа, ул. Малаховская, 5а, площадь 2 253,7 м², год постройки 1971;

- отдельно стоящее здание, 3 этажа, ул. Малаховская, 5а стр1 (акробатический манеж), площадь 1874,4 м², год постройки 2015;

- наличие прилегающих земельных участков (да, нет);

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущий ремонт 2023-2025гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Спутник» (МАУДО «СШОР «Спутник»).

1.6. Юридический адрес организации (учреждения):

660123, г. Красноярск, ул. Малаховская, д.5а.

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

1.10. Вышестоящая организация (наименование): Главное управление по физической культуре, спорту администрации г. Красноярск.

1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Красноярск, ул. Марковского, д.43

2. Характеристика деятельности организации на объекте (дополнительное образование)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

Дополнительное образование: (физическая культура и спорт).

2.2. Виды оказываемых услуг:

1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:

(прыжки на батуте, фехтование).

2. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки:

(спортивная акробатика, прыжки на батуте, фехтование, туризм, рафтинг).

3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха, 1 колясочник.

2.6. Плановая мощность: пропускная способность в день 1040 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Городской пассажирский транспорт по проспекту Красноярский рабочий до остановки «Школа»:

- автобусы 2, 3, 8, 10, 19, 43, 60, 85, 90, 95, 159, 173;

- трамвай 4, 7;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м;

3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые, со звуковой сигнализацией;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: да (бордюр 0,15м);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно «ДУ».

а) в пределах здания:

- обустройство входной группы:

На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку, расположить на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.

Дверные наличники или края дверного полотна необходимо выделить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.

Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в

здания расположить сбоку от посетителя на высоте – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола.

Служба обеспечения мобильности для маломобильных групп населения (МГН), в том числе инвалидов на креслах-колясках, для перемещения по территории, а также внутри учреждения.

- обустройство зоны оказания услуг:

Необходимо установить индукционную петлю для слабослышащих людей.

б) на территории учреждения:

Необходимо обустроить дорожными знаками, дорожной разметкой автопарковку для МГН рядом с входом в здание, габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусмотреть размерами 6,0 х 3,6 м.

Оборудовать места отдыха для МГН.

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- места отдыха; - парковка для МГН.
2.	Вход (входы) в здание	- самоклеящиеся круги для маркировки прозрачных препятствий; - наружные вызывные устройства опустить на высоту не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола.
3.	Все зоны и участки	- установить индукционную петлю для слабослышащих; - служба обеспечения мобильности.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2025 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение полной доступности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен Условно (ДУ).

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <http://krassputnik.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 1 от «15» марта 2023г.